



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула ул. Демонстрации 1903 года д.21 тел/факс (4872) 56-87-29

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области
Тульская область г. Плавск ул. Коммунаров 60, тел/факс (48752) 2-25-47

Предписание № 148/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

муниципального образования Плавский район "Детский сад "Родничок" в лице заведующего Бологовой Жанны Юрьевны

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР главного (заместителя главного) государственного инспектора по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам по пожарному надзору № 148 от «27» сентября 2018 года, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 10 » сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

« 17 » сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена проверка Инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

Чернскому району (государственным инспектором Щекинского, Тепло-

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Огаревского, Плавского и Чернского районов по пожарному надзору),

наименование объектов защиты и их адреса)

лейтенантом вв. службы Азимовым Т.Н. объектов защиты по адресу: Плавский район, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 совместно

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

с заведующим Бологовой Жанной Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В игровых и спальнях обеспечить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п.6 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.)	01.11.2018 г.	
	План эвакуации привести в соответствие с ГОСТ Р 12.2.143.-2009	п.7 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (На объекте с массовым пребыванием людей, кроме жилых домов, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.)	01.11.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим законодательством.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому р-нам Азимов Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«17» сентября 2018 г.



Предписание для исполнения получил:
Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Плавский район "Детский сад Родничок" Бологова Жанна Юрьевна.
(должность, фамилия, инициалы)
Ж. Бологова т.п.
(подпись)
«17» сентября 2017 г.