



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула ул. Демонстрации 1903 года д.21 тел/факс (4872) 56-87-29

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области
Тульская область г. Плавск ул. Коммунаров 60, тел/факс (48752) 2-25-47

Предписание № 255/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

муниципального образования Плавский район " Детский сад "Родничок " в лице заведующей Ивлева Инна Александровна

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД главного (заместителя главного) государственного инспектора по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам по пожарному надзору № 255 от «25» октября 2016 года, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период «21» декабря 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка Инспектором ОНД по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

Чернскому районам (государственным инспектором Щекинского, Тепло-

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Огаревского, Плавского и Чернского районов по пожарному надзору), старшим

наименование объектов защиты и их адреса)

лейтенантом вн. службы Просветовым Е.А. объектов защиты по адресу: Плавский район, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 совместно

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

с заведующей Ивлевой Инной Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Привести в исправное состояние систему дублирования сигналов АПС о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующий этот сигнал организации Плавский район, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1	Осн. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ гл. 19 ч. 7 ст. 83 (7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ))	15.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому р-нам Просветов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"21" декабря 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Плавский район "Детский сад Родничок" Ивлева Инна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"21" декабря 2016 г.

Телефон доверия 56-99-99